



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 368
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

« 01 » июня 2015г.

г. Владимир, ул. Офицерская, 20
(место выдачи предписания)

Горнак Кристина Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении проверки /административного расследования/ рассмотрении документов
в отношении

Фамилия, имя, отчество _____

Место жительства/ регистрации _____

Сведения о государственной регистрации:

Серия _____ № _____ свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

Сведения о зарегистрировавшем органе _____

ИНН _____ ОГРН _____

(для индивидуальных предпринимателей)

Полное наименование с указанием организационно – Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45 »

Место нахождения/фактический адрес: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1

Сведения о государственной регистрации:

Серия _____ Сведения о зарегистрировавшем органе _____

ИНН 3327102782 ОГРН 1033301807550

(для юридических лиц)

установил нарушение обязательных требований, установленных федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях», а именно:

- п. 3.1. – территория общеобразовательной организации не ограждена.

- п. 7.2.4.- уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№
205,204,202,210,207,108,109 и спортивном зале не соответствуют санитарному законодательству
(протокол № ВЛ 3300 от 15 мая 2015 г. и экспертное заключение № 341 от 20.05.2015 г. ИЛЦ
«ФБУЗ ЦГиЭ в Владимирской области» прилагается).

- п. 4.28. – потолки и стены в санитарных узлах всей образовательной организации имеют
признаки поражения грибком, трещины и деформации и не допускают проводить их уборку
влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

- п.4.25. – в санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги;
рядом с умывальными раковинами не размещены электро - или бумажные полотенца, мыло.

- п. 6.10. – остекление окон в спортивном зале не выполнено из цельного стеклопалотна.

- п. 7.1. приложение 2 (таблица 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - напряженность ЭМИ в кабинете информатики по электрической составляющей в диапазоне частот 5-Гц-2кГц на всех рабочих местах не соответствует санитарному законодательству (протокол № ВЛ 3301 от 15.05.2015 г. и экспертное заключение № 341 от 20.05.2015 г ИЛЦ «ФБУЗ ЦГиЭ в Владимирской области» прилагается).

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 7, п. 5, приложение 3, табл. 6 – в капусте белокочанной свежей (урожай 2014 года) содержание нитратов превышает гигиенический норматив (дата поступления 05.05.2015 г. 30,0 кг), протокол № ВЛ 3286 от 18 мая 2015 г. и экспертное заключение № 341 от 20.05.2015 г прилагается.

(указать положения федеральных законов, технических регламентов, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг и положения других НПА, предусматривающих обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

На основании изложенного и в соответствии с ч.1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч.1 статьи 44, ч.2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ч.4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав потребителей" с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны здоровья населения и среды обитания, профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека, обеспечения прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, обеспечения прав потребителей на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах) (отметить нужное)

Предписывает: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45»

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

1. Оградить территорию общеобразовательной организации
Срок исполнения: «1» августа 2016 года
2. Довести уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 205,204,202,210,207,108,109 и спортивном зале до санитарных требований
Срок исполнения: «1» ноября 2015 года
3. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в спортивном зале
Срок исполнения: «1» августа 2015 г.
4. Установить в санитарных узлах педальные ведра; рядом с умывальными раковинами разместить электро- или бумажные полотенца, мыло
Срок исполнения: немедленно и постоянно
5. Провести капитальный ремонт санитарных узлов во всей общеобразовательной организации
Срок исполнения: «1» июля 2016 года
6. Довести уровни напряженности ЭМИ в кабинетах информатики по электрической составляющей до санитарных требований
Срок исполнения: «01» августа 2015 г.
7. Снять с реализации капусту белокочанную (урожай 2014 года), дата поступления 05.05.2015г., 33,0 кг
Срок исполнения: немедленно и постоянно

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Ответственность за выполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований возлагается на директора МБОУ г. Владимира СОШ № 45 Пухову Наталью Геннадьевну

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания в срок до «10» июня 2015г, до «1» августа 2015 г., до «1» ноября 2015 г., до «1» июля 2016 г., до «1» августа 2016 г., посредством предоставления документированного подтверждения устранения выявленных нарушений.

Перечень документированной информации, подлежащей предоставлению в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в качестве подтверждения выполнения предписания


Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Порядок и сроки обжалования предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, находящееся по адресу 600001 г.Владимир, ул.Офицерская, д.20, в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (ч.10 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Владимирской области, находящийся по адресу 600025 г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.14, если предписанием нарушаются права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, создаются иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ч.1.статьи 29, глава 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ), или в суд общей юрисдикции (ч.1 статьи 22, глава 25 Гражданского процессуального кодекса РФ) – районный суд в соответствии с подсудностью, установленной гражданско-процессуальным законодательством, в течение 3-х месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.

Ведущий специалист-эксперт ОСН
(должность лица, выдавшего предписание)




(подпись)

К.С. Горнак
(инициалы, фамилия)

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований получил:

Директор
(должность уполномоченного представителя ЮЛ /ИП)



(подпись)

Н. Г. Пухова
(инициалы, фамилия)

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: _____