



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимира

Отдел надзорной деятельности по городу Владимиру и Суздальскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

600021 г. Владимир, ул. Казарменная, д. 9; тел. 54-41-74

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 309/1/156

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Владимира

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Средняя общеобразовательная школа № 45»

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности по г. Владимиру и Суздальскому району – заместителя главного государственного инспектора по г. Владимиру и Суздальскому району по пожарному надзору Васина Романа Александровича от «19» мая 2015 года № 309, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «25» мая 2015 г. по 15 ч. 00 мин. «29» мая 2015 г. проведена проверка инспектором отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира отдела надзорной деятельности по г. Владимиру и Суздальскому району майором внутренней службы Синицыным Александром Вячеславовичем, территории, зданий и помещений МБОУ «СОШ № 45», расположенного по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СОШ № 45» г. Владимира Пуховой Натальей Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Допускается хранение, складирование в электрощитовой (помещение № 40 согласно технического паспорта) горючих веществ и материалов (мебель). Запретить хранение, складирование в электрощитовой (помещение № 40 согласно технического паспорта) горючих веществ и материалов (мебель).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 5, 6; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 42-ж Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.	11.04.2016	
2.	Пожарные шкафы (№2, 6) выполнены из горючих материалов (деревянные), отсутствуют элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Заменить пожарные шкафы (№ 2, 6) выполненные из горючих материалов (деревянные), на пожарные шкафы из негорючих материалов и обеспечить пожарные шкафы элементами для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 5, 6; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 57 Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	11.04.2016	
3.	В помещениях школы отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях школы.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 5, 6; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 6 В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	11.04.2016	
4.	Допускается хранение в техническом помещении (тепловый узел) (помещение № 21 согласно технического паспорта) горючих веществ и материалов (мебель). Запретить хранение в техническом помещении (тепловый узел) (помещение № 21 согласно технического паспорта) горючих веществ и материалов (мебель).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 5, 6; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 23-б На объектах запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	11.04.2016	
5.	Допускается эксплуатация электропроводки (коридор актового зала) с видимыми нарушениями изоляции (помещение № 27 согласно тех-	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 5, 6; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 42-а Запрещается эксплуатировать	11.04.2016	

	нического паспорта). Не допускать эксплуатацию электропроводки (коридор актового зала) с видимыми нарушениями изоляции (помещение № 27 согласно технического паспорта).	электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.		
--	---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Синицын Александр Вячеславович, инспектор
отделения надзорной деятельности
по Ленинскому району г. Владимира
отдела надзорной деятельности по
г. Владимиру и Суздальскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

10»

05

2015 г.



Предписание для исполнения получила:

(подпись)

10»

05

2015 г.

Директор МБОУ «СОШ № 45»

Пухова Наталья Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)