

управления МЧС России по Владимирской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СОШ №45» Пухова Наталья Геннадьевна, учитель технологии МБОУ «СОШ №45» Анисимов Игорь Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
помещение склада (Лит. Д согласно технического паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (Основание: №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 5, 6, 42, 46, 54, 83, 84, 91, 103; СП 5.13130.2009 п.п. 1.1, 1.2, прил. А табл. А.3 п.п. 8.2, 9.2; СП 3.13130.2009 табл. 1, 2); огнетушители (№№ 8, 14, 19, 22, 26, 27) не перезаряжены. (Основание: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п. 70); допускается эксплуатация электропроводки (помещение Лит Е согласно технического паспорта) с видимыми нарушениями изоляции. (Основание: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п. 42-а);
Ответственный за указанные нарушения учитель технологии МБОУ «СОШ №45» Анисимов Игорь Владимирович

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не являлось предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не являлось предметом проверки

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание от «22» июня 2016г. № 356/1/153 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Синицын Александр Вячеславович, дознаватель
отделения дознания отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
по г. Владимир и Суздальскому району



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «СОШ №45» г. Владимира Пухова Наталья Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)