

	Перезарядить огнетушители (№№ 8, 14, 19, 22, 26, 27).	постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 70 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.		
3.	Допускается эксплуатация электропроводки (помещение Лит Е согласно технического паспорта) с видимыми нарушениями изоляции. Не допускать эксплуатацию электропроводки (помещение Лит Е согласно технического паспорта) с видимыми нарушениями изоляции.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 42-а Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.	03.07.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Синицын Александр Вячеславович, дознаватель  
отделения дознания отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы


по г. Владимиру и Суздальскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 22 » июня 2016 г.

Предписание для исполнения получила:

  
(подпись)

Директор МБОУ «СОШ №45»

Пухова Наталья Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » июня 2016 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

*Главное управление МЧС России по Владимирской области*

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимира

Отдел надзорной деятельности по городу Владимиру и Суздальскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

600021 г. Владимир, ул. Казарменная, д. 9; тел. 54-41-74

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 356/1/153**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

**«Средняя общеобразовательная школа № 45»**

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимир и Суздальскому району – заместителя главного государственного инспектора по г. Владимиру и Суздальскому району по пожарному надзору Васина Романа Александровича от «01» июня 2016 года № 356, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «06» июня 2016 г. по 15 ч. 00 мин. «22» июня 2016 г. проведена проверка дознавателем отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимир и Суздальскому району майором внутренней службы Синицыным Александром Вячеславовичем, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45» по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с директором МБОУ «СОШ №45» Пуховой Натальей Геннадьевной, учителем технологии МБОУ «СОШ №45» Анисимовым Игорем Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение склада (Лит. Д согласно технического паспорта), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Оборудовать помещение склада (Лит. Д согласно технического паспорта), автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	№123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 5, 6, 42, 46, 54, 83, 84, 91, 103; СП 5.13130.2009 п.п. 1.1, 1.2, прил. А табл. А.3 п.п. 8.2, 9.2; СП 3.13130.2009 табл. 1, 2	03.07.2017	
2.	Огнетушители (№№ 8, 14, 19, 22, 26, 27) не перезаряжены.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные	03.07.2017	

Вх. - № 223  
от 23.06.16