



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
(УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  
ГОРОДУ ВЛАДИМИРУ И СУЗДАЛЬСКОМУ РАЙОНУ

Казарменная ул., д. 9,  
г. Владимир, 600021,  
дежурный, (84922) 54-56-52,  
тел., факс (84922) 54-41-74  
Телефон доверия Главного управления (84922) 39-99-99

22.06-16 № 225-2-5

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
МБОУ «СОШ №45»  
Пуховой Н.Г.  
600902, г. Владимир,  
мкр. Энергетик,  
ул. Энергетиков, 1

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«22» июня 2016г.

г. Владимир

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Владимира и Суздальского района по пожарному надзору - инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира и Суздальского района майор внутренней службы Синецын Александр Вячеславович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 451/Вл от «22» июня 2016г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на ответственного за пожарную безопасность МБОУ «СОШ №45» Анисимова Игоря Владимировича

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного лица)

зарегистрированному по адресу г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 26-а, кв. 144 установил, что

22.06.2016г. в 15 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки МБОУ «СОШ №45» расположенного по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 1, являясь должностным лицом – учителем технологии (ответственным за пожарную безопасность) МБОУ «СОШ №45» нарушил требования Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принятого Государственной Думой 04.07.2008г. и одобренного Советом Федерации 11.07.2008г., а также «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных и введенных в действие постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г., и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: не обеспечил помещение склада (Лит. Д согласно технического паспорта) автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (Основание: №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 5, 6, 42, 46, 54, 83, 84, 91, 103; СП 5.13130.2009 п.п. 1.1, 1.2, прил. А табл. А.3 п.п. 8.2, 9.2; СП 3.13130.2009 табл. 1, 2); огнетушители (№№ 8, 14, 19, 22, 26, 27) не перезаряжены. (Основание: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п. 70); допустил эксплуатацию электропроводки (помещение Лит Е согласно технического паспорта) с

Вх. № 225  
от 23.06.16



видимыми нарушениями изоляции. (Основание: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п. 42-а).

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и какой размер ущерба).

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1 и ч.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)  
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт в соответствии, с которым выносятся представление)


**Вам необходимо осуществить контроль за выполнением следующих нарушений:**

обеспечить помещение склада (Лит. Д согласно технического паспорта) автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; перезарядить огнетушители (№№ 8, 14, 19, 22, 26, 27); не допускать эксплуатацию электропроводки (помещение Лит Е согласно технического паспорта) с видимыми нарушениями изоляции;

(перечень мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись должностного лица, вынесшего представление  / А.В. Сеницын /  
(расшифровка)

Представление получил (а): 24.06.2016 директор  
(дата, должность, подпись)

Представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)